



## **Toimintaohje tyhjien huonetilojen sähkölaitteiden sammuttamisesta energian säästämiseksi**

Hotellin käyttöasteen ollessa matala (alle 50%) viikkotasolla, huoltomies ja hotellinjohtaja sopivat huoneet, joissa sähkölaitteista katkaistaan virta ja huoneen lämpötilaa lasketaan 2 astetta. Huoneiden sähköt on automaattisesti pois päältä kun huonekortti ei ole Onity Energy Saversaver kotelossa.

Huoneiden määrä ja sijainti määritellään huollon viikkopalaverissa.

Kaikkien kokoustilojen TV:istä katkaistaan virta jokaisen päivän päätteeksi energian säästämiseksi. Kokoustilojen ilmanvaihto kytketään pois päältä tilojen ollessa tyhjillään.